

ХАЛЬМГ ТАНЬЧИН
МУНИЦИПАЛЬН БҮРДЭЦИН
АДМИНИСТРАЦИН
МУНИЦИПАЛЬН
УЧРЕЖДЭНЬ
ЭРДМ-СУРЬУЛИН ЭНГ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ШАРНУТОВСКАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ Б.С. САНДЖАРЬКОВА
САРПИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

359403; Республика Калмыкия, Сарпинский район, п. Шарнут,
ул. Калинина, 13-15, тел: (847-41) 32-2-36; адрес э/п: sharnutg@mail.ru

исх. № 87/1

от «21» мая 2019 г.


Главному государственному инспектору
Кетченеровского и Сарпинского районов
по пожарному надзору,
майору внутренней службы
Кадаеву М.А.

Уважаемый Михаил Андреевич!

Довожу до Вашего сведения, что нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе внеплановой проверки 15.03.2019 г. в отношении МКОУ «Шарнutowская школа им. Б. С. Санджарькова» и изложенные в предписании Отделения надзорной деятельности по Кетченеровскому району № 7/1/1 от 19.03.2019 года, устранены.

1. Обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации в здании, имеется в наличии акт проверки АПС обслуживающей организацией (Акт выполненных работ № 350 от 17.05.2019 г.)
2. Выполнены работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации (о чём имеется запись в Журнале № 1 регистрации работ по ТО и ремонту системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре).
3. Заключён договор с ООО «Иннова-Юг» (№ ПА/209-2019 ТО от 19.04.2019 г.) на техническое обслуживание устройства, предназначенного для подачи сигнала о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека.



Директор школы:  Бамбушева И. А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Бамбушева Ирина Анатольевна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022